

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Před oborou, 107

PSČ, místo: 10400, Praha 10

K.ú., parcelní č.: Hájek u Uhříněvsi (773395), 115/26

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 232

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 47.6

Velmi
úsporná

B

← 71.4

Úsporná

C

← 95.2

Méně úsporná

D

← 137

Nehospodárná

E

← 178

Velmi
nehospodárná

F

← 220

Mimořádně
nehospodárná

G

F

197


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 21.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.42 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62.4 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

93.9 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

79.3 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

13.0 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.58 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 767370.0

Vyhotoveno dne: 22.08.2025

Podpis:

Ing. Zdeněk Porazík