


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: J. Wolkerova, parc. 83/187
PSČ, místo: 278 01, Kralupy nad Vltavou
K.ú., parcelní č.: Lobeček (672866), 83/187
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1854 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 133.2
elektrina: 10.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	40.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	77.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	52.8 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.06 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.84 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 341386.0
Vyhотовeno dne: 12.03.2021
Podpis: